


F0.10

Ubr = 5x100 VAC/50Hz
 -S2 - Fokozatszo

1TS-5
 100,0 -> 20,0
 100,0 -> 20,0

P 8
 I 33
 S 5



Szabályzó paraméterei:
 PV: mért nyomás (... bar)
 SV: beállított nyomás (... bar)
 AL1: kikapcsolási hisztézis (... bar)
 AL2: bekapcsolási hisztézis (... bar)

Frekvenciaváltó paraméterei:
 F0.08: felütési idő (3 sec)
 F0.09: letöltési idő (3 sec)
 F8.07: maximális beállított frekvencia (60 Hz)
 F0.10: maximális kimeneti frekvencia (50 Hz)
 F0.11: maximális kimeneti frekvencia (15 Hz)
 F7.06: motor névleges árama (... A)

AL1: 0,15 Act: 2
 HV1: 0,01 Act1: 0
 AL1: 3 Act2: 0
 AL2: 0,00 db: 2
 HV2: 0,01 dtv: 10
 ADL2: 4 Ft: 10
 FS: 0,00 Uf: 90
 IuP: 4H Uf: 90
 dt: 1 FCL: -0,20
 A-n-A-Ado Fh: 8,00
 P: 8 bNL: 0,00
 I: 6 bVH: 0,00
 d: 0 oLL: 0,00
 OUS: 0,05 oLH: 100,0
 CP: 1 SE: 6
 CC: 0 Spd: 0
 FdC: Fuz CRF: 40
 Cal: yes Cal: yes
 Cal: yes
 Ver: 2.1